



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
(Управление Роспотребнадзора по  
Пермскому краю)

ВОСТОЧНЫЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5  
Тел./факс (8-34-256) 5-47-58,  
E-mail: rospotrebnadzor-vto@yandex.ru  
ОКПО 75499052

12 МАР 2025 №59-04-20\ 10-6941-2025

Директору МАОУ «СОШ № 3»  
г.Горнозаводска Деминой Н.И.

Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Кирова,  
д.6

«О санитарно – гигиенической оценке».

На основании обращения директора МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска Деминой Н.И. (вх. 59-2135-2025 от 27.01.2025 г.) Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проведена санитарно-гигиеническая оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Горнозаводска по адресам: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.6; п.Кусье-Александровский, ул.Школьная, д.6

при рассмотрении полученных результатов (оригиналы прилагаются):

- экспертное заключение № 280-ВФ от 26.02.2025 г. Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- протокол (акт) санитарно – эпидемиологического обследования № 279 – ВФ от 26.02.25 г. Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01-05/01313-25 от 14.02.25 г., № 59-01-05/01315-25 от 14.02.25 г.

установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием

68. а 45-53/к  
12.03.2025

детей на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Горнозаводска по адресам: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.6; п.Кусье-Александровский, ул.Школьная, д.6

не противоречат СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с законодательством (Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 28.12.2016г № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»), деятельность отдыха и оздоровления детей может осуществляться только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, полученного в установленном порядке.

Заместитель начальника отдела



Матвеева И.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Адрес места осуществления деятельности: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5  
Телефон/факс: (342)239-34-09, факс (342)239-34-09, телефон/факс филиала: (34256) 5-53-55  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),  
расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК  
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

Утверждаю:  
Главный врач

Зяблицева Л.А.

(Ф.И.О. Подпись)

« 16 » 02 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 280-ВФ  
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг



г. Чусовой

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска по фактическому адресу:  
Пермский край, Горнозаводский район, г.Горнозаводск, ул. Кирова, д.6  
Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска (МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска)
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618820, Пермский край, Горнозаводский район, г.Горнозаводск, ул. Кирова, д.6
4. Представленные документы:
  - а) Акты технического обследования состояния зданий и сооружений, игрового и спортивного оборудования;
  - б) Акты проверки систем водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации;
  - в) Штатное расписание;
  - г) Копии договоров на услуги;
  - д) Протокол испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №п177.25 от 27.01.2025 г.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 27 от 29.01.2025 г., вх. № 154-ВФ от 30.01.2025 г.

(вх. № документа-основания, дата)

стр. 1 из 9

вх. № 45-5-3/н  
12.03.2025

6. В ходе экспертизы проведены: санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием, отбор пробы воды из водопроводной сети на микробиологические показатели

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования 279-ВФ от 26.02.2025 г.

б) протоколы испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №59-01-05/01314-25 от 14.02.2025 г., №59-01-05/01315-25 от 14.02.2025 г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «03» февраля 2025 г., дата окончания «26» февраля 2025 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

618820, Пермский край, Горнозаводский район, г.Горнозаводек, ул. Кирова, д.6

На базе МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, по адресу: 618820, Пермский край, Горнозаводский район, г.Горнозаводек, ул. Кирова, д.6 планируется деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей в 1 смену с общим количеством детей 130 человек в возрасте с 7 до 15 лет.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении не более 6 часов, а именно: с 08-30 час до 14-30 час с организацией 2-х разового питания (завтрак в 09-00, обед в 12-30) без организации сна, что соответствует требованиям п.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), 8.1.2. СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиП 2.3/2.4.3590-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (тренинг гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом от 20.02.2025 г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №59.02.01.000.М.000615.11.09 от 17.11.2009 г. о соответствии санитарным нормам и правилам, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20.

В учреждении созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: пандус, туалет.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе учреждения имеется спортивный зал и спортивная площадка. В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. В соответствии с актом испытания спортивного, игрового оборудования спортивного зала, спортивной площадки от 19.02.2025 г., составленным комиссией учреждения, вынесено заключение: «оборудование безопасно для эксплуатации». На момент санитарно-эпидемиологического обследования на территории лежит стойкий снежный покров.

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых и пищевых отходов пищеблока оборудована площадка, контейнеры оснащены крышками, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Для сбора ТКО школы используется контейнерная площадка жилой застройки, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 409615 от 20.01.2025 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Здание МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска 4-х этажное, кирпичное, 1988 года постройки.

Представлен акт визуального обследования технического состояния здания МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, по адресу: 618820, Россия, Пермский край, Горнозаводский район, г.Горнозаводек, ул. Кирова, д.6 составленный комиссией учреждения 19.02.2025 г. Согласно выводу комиссии: «здание находится в безопасном состоянии». Входы в здание оборудованы тамбурами и воздушно-тепловыми завесами, что соответствует п.2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей размещены в наземных этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска планируется выделить учебные кабинеты №№ 2, 3, 4, 8, 9, 11 (для использования в качестве игровых), кабинеты №1, 10 (для использования в качестве помещения для занятий кружков), спортивный зал, медицинский кабинет, гардероб, столовую, туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость игровых комнат, составляет 159 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинет № 11 ( 64,8 кв.м) - 26 человек;
- кабинет № 2 ( 66,2 кв.м) - 26 человек;
- кабинет № 3 ( 66,3 кв.м) - 26 человек;
- кабинет № 4 ( 74,2 кв.м) - 29 человек;
- кабинет № 8 ( 66,4 кв.м) - 26 человек;
- кабинет № 9 ( 65,9 кв.м) - 26 человек.

Для организации деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована; актовый зал оборудован стульями. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска имеется спортивный зал. При спортивном зале имеются раздевалки, душевые, туалеты. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, выполненного комиссией школы от 05.07.2024 г., спортивное оборудование безопасно.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска на каждом этаже оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек, что соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание учащихся осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» по договору без № от 09.01.2025 г. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» по фактическому адресу: г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.6 за №ЛО-59-01-005338 от 30.03.2020 г., что соответствует п.2.9.1., п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:  
-учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;  
-спортивный зал, актовый зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;  
- туалеты, душевые при спортивном зале - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;  
- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом  
- пищеблок - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, что соответствует п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Организацию питания обучающихся на базе столовой МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска осуществляет индивидуальный предприниматель Непобедимова Н.Л. на основании договора аренды от 13.01.2025 г., договора № 5 от 13.01.2025 г. по организации горячего питания.

Обеденный зал имеет площадь 97,6 кв.м., рассчитан на 80 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,2 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - в обеденном зале установлено 4 умывальные раковины: 1 раковина на 20 посадочных мест при норме 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Количество мест в обеденном зале обеспечивает питание всех детей в две посадки, питание планируется организовывать поотрядно, по графику. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием не имеющим дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, бумажными полотенцами, что соответствует п.2.9.7. СП 2.4.3648-20. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на сырье.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке выделены следующие цеха: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, мучной цех, моечная кухонная посуда, моечная столовой посуды, складское помещение, гардеробная персонала.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для производства сырьевого и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен, представлен акт проверки технического состояния теплового, холодильного и торгово-технологического оборудования от 4.06.2024 г. Согласно акту оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Здание МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения и канализации. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации от 29.07.2024 г. представлены, согласно актам системы технически исправны, пригодны к эксплуатации.

Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, душевые, умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы.

Проведен отбор пробы воды из крана для мытья рук в обеденном зале на микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №59-01-05/01314-25 от 14.02.2025 г. (уникальный номер RA.RU.511942) установлено: проба воды из крана для мытья рук в обеденном зале МАОУ «СОШ №3»

г.Горнозаводска по адресу г.Горнозаводек, ул. Кирова, д.6 соответствует требованиям раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 по микробиологическим показателям.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют боковое естественное освещение, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.8.4., п.2.4.13. СП 2.4.3648-20. В качестве источников искусственного освещения используются потолочные светильники со светодиодными (спектр световлучения белый) и люминесцентными лампами, не допускаются использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световлучением, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Согласно представленному учреждением протоколу испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №п177.25 от 27.01.2025 г. (уникальный номер RA.RU.511942) средняя освещенность в кабинете №11 соответствует требованиям п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (измерения проведены в рамках профилактического визита Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю).

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале – защитную, в помещениях пищеблока, душевых – пылевлагоднепроницаемую, что соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию по договору со сторонней организацией (по разовым заявкам), что соответствует п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Отопление здания – центральное водяное, что соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов в помещении используются радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов (в туалете) и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделения тепла, влаги (производственные ванны для мытья посуды, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось в 2023 г. Учреждением представлены результаты обследования технического состояния систем вентиляции, проведенного ООО «БВК-Промсервис» 07.08.2023 г., согласно которым фактический расход воздуха соответствует нормативным значениям, что соответствует требованиям п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Текущая уборка и дезинфекция в учреждении проводится сотрудниками учреждения.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано помещение в недоступном для детей месте, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано краном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации без № от 22.01.2025 г. с ИП Касымов Р.Д.

Представлена программа производственного контроля МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, ИП Ненобединова Н.Л., что соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20, 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска укомплектована штатом воспитателей, работников пищеблока, технического персонала.

Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6

На базе структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, по адресу: 618831 Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 планируется деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей в 1 смену с общим количеством детей 40 человек в возрасте с 7 до 15 лет.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении не более 6 часов, а именно: с 08-30 час до 14-30 час с организацией 2-х разового питания (завтрак в 09-30, обед в 13-00) без организации сна, что соответствует требованиям п.1.9. СП 2.4.3648-20, п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 9.02.01.000.М.000066.03.08 от 17.03.2008 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В соответствии с информационным письмом от 20.02.2025 г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются, использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

В учреждении созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе учреждения имеется спортивный зал и спортивная площадка. В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. В соответствии с актом испытания спортивного, игрового оборудования спортивного зала, спортивной площадки от 05.07.2024 г., составленным комиссией учреждения, вынесено заключение: «оборудование безопасно для эксплуатации». На момент санитарно-эпидемиологического обследования на территории лежит стойкий снежный покров.

Для сбора ТКО школы используется контейнерная площадка жилой застройки, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 409615 от 20.01.2025 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Договор на дератизацию и дезинсекцию без № от 22.01.2025 г. заключён с ИП Касымов Р.Д.

В помещениях СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

Здание СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска по адресу: Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 2-х этажное, кирпичное, 1952 года постройки. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п.2.4.1. СП 2.4.3648-20.

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, по адресу: Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 представлен акт обследования технического состояния здания СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, по адресу: Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 составленный комиссией учреждения 25.07.2024 г. Согласно выводу комиссии: «здание и сооружения находятся в безопасном состоянии».

Все основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей размещены в наземных этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска планируется выделить учебные кабинеты №№1, 2 (для использования в качестве игровых), кабинет №3 (для использования в качестве помещения для занятий кружков), спортивный зал, гардероб, столовую, туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3. 2.2. СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость игровых комнат составляет 39 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21:



- кабинет № 1 (49,2 кв.м) - 20 человека;
- кабинет № 2 (47,6 кв.м) - 19 человек.

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована; актовый зал оборудован стульями. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для организации физического воспитания детей на базе СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска имеется спортивный зал. При спортивном зале имеются раздевалки, снарядные. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, выполненного комиссией школы от 25.07.2024 г., спортивное оборудование безопасно. Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

На каждом этаже имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям п. VI т.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, полотенцами, унитазы оборудованы сиденьями.

Полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям пп. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:  
-учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;  
-спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы -полимерное покрытие;  
- туалеты - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;  
- пищеблок: в цехах стены на высоту 2 метра выполнены керамической плиткой, стены выше 2-х метров и потолок окрашен водоэмульсионной краской. Пол в производственных помещениях выполнен керамической плиткой и покрытием поливинилхлоридным.

Организацию питания обучающихся на базе столовой МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска осуществляет индивидуальный предприниматель Непобедимова Н.Л. на основании договора о безвозмездном пользовании недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности Горнозаводского городского округа от 02.09.2024 г., договора по организации горячего питания. По объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока на момент обследования возможна на сырье.

Пищеблок СП МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска расположен на первом этаже здания, работает на сырье. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Все осветительные приборы имеют защитную арматуру. Осветительные приборы не размещаются над технологическим оборудованием.

В состав пищеблока входят горячий цех с раздаточной зоной, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный цех, овощной цех, складские помещения (склад овощей, склад сыпучих продуктов). Для загрузки продуктов предусмотрен отдельный вход.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом технического состояния холодильного теплового и технологического оборудования от 14.06.2026 г., выданным ООО «НОЛ» «оборудование, установленное на пищеблоке СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска по адресу: Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 технически исправно и соответствует паспортным данным».

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал рассчитан на 36 посадочных мест, оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал площадью 44,3 кв.м., на 36 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,2 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

При обеденном зале установлены 2 умывальника для мытья рук, при необходимом расчетном количестве 2 умывальника (1 кран на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям р. VI т.6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении на базе СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска не предусмотрен медицинский кабинет. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи, что не противоречит гигиеническим требованиям. Для временной изоляции заболевшего ребенка планируется использовать кабинет № 3, оборудованный умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска проводится медицинским работником ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» по договору б/н от 09.01.2025 г.

Здание СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, внутренней канализации. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации представлены, согласно актам системы исправны.

Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы.

В ходе экспертизы проведен отбор пробы воды из питьевого фонтанчика на микробиологические показатели. Согласно протоколу испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №59-01-05/01315-25 от 14.02.2025 г. установлено: проба воды из питьевого фонтанчика в СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска по адресу Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 соответствует требованиям раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 по микробиологическим показателям.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют боковое естественное освещение, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.8.4., п.2.4.1. СП 2.4.3648-20. В качестве источников искусственного освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному учреждением протоколу испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №п177.25 от 27.01.2024 г. (уникальный номер RA.RU.511942) уровень искусственной освещенности в помещении кружка (кабинет №3) соответствует требованиям п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (измерения проведены в рамках профилактического визита Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю).

Отопление здания – центральное водяное, что соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов в помещении используются радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п.

2.7.5 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Здание СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортзал, туалеты). Оборудование, являющееся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовано локальными вытяжными системами, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось в 2022 г. Учреждением представлены паспорта вентиляционных систем от 31.03.2022 г., составленных ИП Соловьев А.В., согласно представленным паспортам фактический расход воздуха соответствует проектным данным, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Текущая уборка и дезинфекция в учреждении проводится сотрудниками учреждения.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано помещение в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано краном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе СП МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска по адресу: Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6 укомплектована штатом воспитателей, поваров, технического персонала.

#### ВЫВОД

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска по фактическому адресу:

618820 Пермский край, Горнозаводский район, г.Горнозаводск, ул. Кирова, д.6

618831 Горнозаводский район, р.п.Кусье-Александровский, ул. Школьная, д.6

соответствуют

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по пунктам 1.4., 1.8., 1.9., 1.12., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.8., 2.4.11., 2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.7., 2.10.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2.;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по пунктам 2.1., 2.5., 2.9., 2.16., 3.2., 3.3.;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по разделам III, таблица 3.5., V таблицы 5.54., VI таблицы 6.1., 6.4.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене

Должность

Подпись

Меньшикова С.В.

Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.