

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес места осуществления деятельности: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон/факс: (342)239-34-09, факс (342)239-34-09, телефон/факс филиала: (34256) 5-53-55
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач

Зяблицева Л.А.

(Ф.И.О. Подпись)

« 27 » февраля 2026 г.

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 235-89
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Чусовой

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска по фактическому адресу:

Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6.

2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска (МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска).

3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618820, Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д.6

4. Представленные документы:

- а) Акты технического обследования состояния зданий и сооружений, игрового и спортивного оборудования;
- б) Акты проверки систем водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации;
- в) Штатное расписание;
- г) Копии договоров на услуги;
- д) Протокол испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п303.26 от 26.02.2026 г.
- е) Протокол испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01-05/01554-26 от 24.02.2026 г.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 74 от 10.02.2026 г., вх. № 241-ВФ от 10.02.2026 г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием;

отбор пробы воды из водопроводной сети на микробиологические показатели;

измерения уровня искусственной освещенности.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 234-ВФ от 27.02.2026 г.

б) протоколы испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п303.26 от 26.02.2026 г., № 59-01-05/01554-26 от 24.02.2026 г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «10» февраля 2026 г., дата окончания «27» февраля 2026 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6

На базе структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6, планируется деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей в 1 смену с общим количеством детей 40 человек в возрасте с 7 до 15 лет.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении не более 6 часов, а именно: с 08-30 час до 14-30 час с организацией 2-х разового питания (завтрак в 09-30, обед в 13-00) без организации сна, что соответствует требованиям п.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.02.01.000.М.000066.03.08 от 17.03.2008 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В соответствии с информационным письмом от 26.02.2026 г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются, использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

В учреждении созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует требованиям п.п. 2.3.2., 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе учреждения имеется спортивный зал и спортивная площадка. В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. В соответствии с актом испытания спортивного, игрового оборудования спортивного зала, спортивной площадки от 21.07.2025 г., составленным комиссией учреждения, вынесено заключение: «оборудование безопасно для эксплуатации». На момент санитарно-эпидемиологического обследования на территории лежит стойкий снежный покров. Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Для сбора ТКО школы используется контейнерная площадка, расположенная на территории ближайшей жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Договор на дератизацию и дезинсекцию № 364 от 16.01.2026 г. заключён с ГАУЗ ПК «ПКЦД».

В помещениях структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

Здание структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6, 2-х этажное, кирпичное, 1952 года постройки. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Был представлен акт обследования технического состояния здания структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска, по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6, составленный комиссией учреждения 21.07.2025 г. Согласно выводу комиссии: «здание находится в удовлетворительном состоянии и является безопасным для эксплуатации в 2025-2026 учебном году».

Все основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей размещены в наземных этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в структурном подразделении МАОУ

«СОШ №3» г. Горнозаводска планируется выделить учебные кабинеты №№ 1, 2, 6 (для использования в качестве игровых), кабинет № 5 (для использования в качестве помещения для занятий кружков), спортивный зал, гардероб, столовую, туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Расчетная наполняемость игровых комнат составляет 58 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинет № 1 (47,6 кв.м) - 19 человек;
- кабинет № 2 (49,2 кв.м) - 20 человек;
- кабинет № 6 (47,1 кв.м.) – 19 человек.

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована; актовый зал оборудован стульями. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для организации физического воспитания детей на базе структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска имеется спортивный зал. При спортивном зале имеются раздевалки, снарядные. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, выполненного комиссией школы от 21.07.2025 г., спортивное оборудование безопасно.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

На каждом этаже имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, полотенцами, унитазы оборудованы сиденьями.

Полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка помещений на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы -полимерное покрытие;
- туалеты - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- пищеблок: в цехах стены на высоту 2 метра выполнены керамической плиткой, стены выше 2-х метров и потолок окрашен водоэмульсионной краской. Пол в производственных помещениях выполнен керамической плиткой и покрытием поливинилхлоридным.

Организацию питания обучающихся на базе столовой структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска осуществляет индивидуальный предприниматель Непобедимова Н.Л. по договору на оказание услуг по обеспечению горячим питанием № 03 от 12.01.2026 г.

По объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования возможна на сырье. Пищеблок структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска расположен на первом этаже здания, работает на сырье. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5. СанПиН

2.3/2.4.3590-20. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру. Осветительные приборы не размещаются над технологическим оборудованием. В состав пищеблока входят: горячий цех с раздаточной зоной, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, мясо-рыбный цех, овощной цех, складские помещения (склад овощей, склад сыпучих продуктов). Для загрузки продуктов предусмотрен отдельный вход. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оборудование, являющееся источниками выделения тепла и влаги, оснащено локальными вытяжными системами, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В соответствии с актом технического состояния холодильного теплового и технологического оборудования от 21.07.2025 г., оборудование, установленное на пищеблоке структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6, технически исправно и соответствует паспортным данным. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Складские помещения пищеблока оснащены приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Обеденный зал рассчитан на 36 посадочных мест, оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Площадь обеденного зала 44,3 кв.м., на одно посадочное место приходится 1,2 кв.м. при норме не менее 0,7 кв.м., что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. При обеденном зале установлены 2 умывальника для мытья рук, при необходимом расчетном количестве 1 кран на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении на базе структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска не предусмотрен медицинский кабинет. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи, что не противоречит гигиеническим требованиям. Для временной изоляции заболевшего ребенка планируется использовать кабинет № 3, оборудованный умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска проводится медицинским работником ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» по договору б/н от 12.01.2026 г.

Здание структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, внутренней канализацией. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации представлены, согласно актам системы исправны. Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В ходе экспертизы проведен отбор пробы воды из питьевого фонтанчика на микробиологические показатели. По результатам исследований был оформлен протокол испытаний № 59-01-05/01554-26 от 24.02.2026 г., согласно которому установлено: проба «вода питьевая» в объеме проведенных исследований по микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют боковое естественное освещение, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п.п. 2.8.4., 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В качестве источников искусственного освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами, что соответствует

требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. В ходе экспертизы проведены измерения уровня искусственной освещенности в кабинете № 1. По результатам исследований был оформлен протокол испытаний № 303.26 от 26.02.2026 г., согласно которому установлено: уровень искусственной освещенности в помещении кабинета № 1 соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.

Отопление здания – центральное водяное, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов в помещении используются радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует требованиям п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Здание структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортзал, туалеты). Оборудование, являющееся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовано локальными вытяжными системами, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось в 2022 г. Учреждением представлены паспорта вентиляционных систем от 31.03.2022 г., составленных ИП Соловьевым А.В., согласно представленным паспортам фактический расход воздуха соответствует проектным данным, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Текущая уборка и дезинфекция в учреждении проводится сотрудниками учреждения.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано помещение в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано краном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6, укомплектована штатом воспитателей, поваров, технического персонала.

ВЫВОД

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Горнозаводска по фактическому адресу:

Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6, соответствуют

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по пунктам 1.4., 1.8., 1.9., 1.12., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.8., 2.4.11., 2.4.12., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.7., 2.10.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2.;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по пунктам 2.1., 2.5., 2.9., 2.13., 2.16., 3.2., 3.3., 3.13;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по разделам III, таблица 3.5., V таблицы 5.54., VI таблицы 6.1., 6.4.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по коммунальной гигиене

Должность

Подпись

Харина А.В.

Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.